

## PRS - Domaines : des conditions de travail dignes d'un autre siècle !

Depuis plusieurs mois, les personnels du PRS interpellent la Direction sur des fuites à répétition au bâtiment C de la Cité administrative (PRS, Domaines).

Le lundi 7 mai, après des pluies importantes, le sol est inondé, l'électricité coupée. Par manque de luminosité, une collègue dérape dans le couloir en arrivant au travail.

De suite, les élus CGT au CHS-CT interpelle la Direction. Alors que rien ne se passe, si ce n'est de renvoyer la balle entre le Préfet (responsable de la Cité administrative) et la DRFIP de Haute-Garonne, la CGT Finances Publiques a décidé de rendre publique cette situation.

Vous trouverez ci-dessous des photos prises ce jour qui démontrent l'état de délabrement des plafonds de ces services. Ces infiltrations répétées font craindre un risque sérieux d'accident électrique mettant en danger potentiel les personnels et l'outil de travail.




Portes coupe-feu bloquées par un système « Géo-Trouvetou »

Aquaculture ?



Des plafonds en piteux état !



Electricité et eau ne vont pas de paire !

Après avoir interpellé à nouveau, le Directeur Régional des Finances Publiques, et informé le Président du CHS-CT, l'inspecteur Hygiène et Sécurité, **nous exigeons des mesures immédiates, concrètes et responsables pour garantir la sécurité des personnels de ces services, ainsi que des contribuables qui y sont reçus.**

Toulouse, le 15 mai 2012

